



UNIVENT

NÍZKONÁKLADOVÝ DISTRIBUTOR

UNIVENT CZ, s.r.o.

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041-3, fax: 261 222 804
e-mail: info.praha@univent.cz

IFRK 200/40-20 G4 náhradní filtrační vložka

Základní údaje



Popis produktu

Informace

- náhradní filtrační vložka
- vložky filtrů je nutno podle potřeby vyměňovat, aby jejich zanesením nedocházelo ke snížení účinnosti vzduchotechnických systémů
- doporučená koncová tlaková ztráta cca 300 Pa.