UNIVENT CZ, s.r.o.
Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041–3, fax: 261 222 804
e-mail: info.praha@univent.cz

IFRK 450/100-50 G4 náhradní filtrační vložka

Základní údaje



Popis produktu

Informace

• náhradní filtrační vložka
• vložky filtrů je nutno podle potřeby vyměňovat, aby jejich zanesením nedocházelo ke snížení účinnosti vzduchotechnických systémů
• doporučená koncová tlaková ztráta cca 300 Pa.